

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года



экспертное заключение
№ 15-18-14 от «21» февраля 2023г.

на протокол испытаний от 21 февраля 2023г № 36п-2023,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

Дата начала инспекции: с 14:00 21.02.2023г дата окончания инспекции: 17:00 21.02.2023г., отбор пробы произведен 21.02.2023 с 11:50 по 12:00 из разводящей сети: колонка (акт отбора образцов (проб) продукции №1004 от 21.02.2023г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь. Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, пл.Мира, д.1.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой органолептические показатели: запах при 20°C – 0 баллов (норматив не более 2 баллов), запах при 60°C – 0 баллов (норматив не более 2 баллов); привкус – 0 баллов (норматив не более 2 баллов); цветность – менее 1,0 градусов (норматив не более 20 градусов); мутность - **5,3±1,1 ЕМФ (единицы мутности по формазину) (норматив не более 2,6 ЕМФ по формазину) превышена на 2,7 ЕМФ (в 2,03 раза), не соответствует** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 1 мая 2022 года), п. 5 таблицы 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Что в соответствии с абз.10 ст.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г. создает угрозу жизни или здоровью человека.

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах

№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)


подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.
Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА):
РОСС RU.0001.510643



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя ИЛ
И.А. Михеев
21 февраля 2023г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№36п-2023 от 21 февраля 2023г

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** Администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, ОГРН 1023600509613, ИНН 3601002431
2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая
4. **Место отбора:** разводящая сеть: колонка. МАУ «Новонадеждинское» Воронежская область, Аннинский район, п. Новонадеждинский, пл. Мира, д. 1.
5. **Информация об отборе**
Дата и время отбора*: 21.02.2023г с 11:50 по 12:00
ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Пущин В.В., глава администрации Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области
6. **Условия отбора, доставки***: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора*: 21.02.2023г 14:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах»
7. **Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора образцов (проб) продукции №1004 от 21.02.2023г. Цель исследований, основание: договор №42-л от 21.02.2023г
8. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
9. **Код образца (пробы):** AP 87-11П
10. **Методика испытаний (измерений):**
ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»
ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» (метод Б)

Протокол №36п-2023

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.
Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец.

10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3	9801175	11598-02	С-БМ/21-04-2022/151084493 21.04.2022	до 20.04.2024
2	Водяная баня WBP-06H	190944382	-	21/219/22 10.11.2022	до 09.11.2023

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность (неопределенность)	Методика испытаний (измерений)
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил: 20.02.2023г					
Регистрационный номер пробы в журнале 8					
Дата начала испытаний 20.02.2023г Дата выдачи результата 20.02.2023г					
1	Запах при 20°C	балл	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах при 60°C	балл	0	-	
2	Привкус	балл	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1,0	-	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	5,3	1,1	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводил(и): Ускова Н.В., лаборант; Махалова Е.В., инженер-лаборант					

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Киселева С.И.,
медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года



экспертное заключение
№ 15-18-17 от «27» февраля 2023г.

на протокол испытаний от 27 февраля 2023г № 31п-2023,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

Дата начала инспекции: с 11:00 27.02.2023г дата окончания инспекции: 17:00 27.02.2023г., отбор пробы
произведен 21.02.2023 с 10:00 по 10:10 из источника централизованного водоснабжения: скважина
№52/22 (акт отбора образцов проб №999 от 21.02.2023г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес:
Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: адми-
нистрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской обла-
сти юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17.
ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский
район, п.Новонадеждинский.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопас-
ности: общее микробное число – 22 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см), обобщенные коли-
формные бактерии не обнаружены (норматив – отсутствие КОЕ/100 см), колифаги не обнаружены (нор-
матив – отсутствие БОЕ/100 см), Esherichia coli не обнаружена (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³),
энтерококки- не обнаружено (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст.
1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменени-
ями на 1 мая 2022 года), таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложно-
го заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

М.А. Аралова
27 февраля 2023г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№31п-2023 от 27 февраля 2023г

1. Наименование и контактные данные заказчика: Администрация Васильевского сельского поселения Аннинского района Воронежской области, ОГРН 1023600509613, ИНН 3601002431

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, 17

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая

4. Место отбора: источник централизованного водоснабжения: скважина №52/22. Воронежская область, Аннинский район, п. Новонадеждинский, МАУ «Новонадеждинское», ОГРН 1023600509613, ИНН 3601002431

5. Информация об отборе

Дата и время отбора*: 21.02.2023г от 10:00 до 10:10

ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Пущин В.В., глава администрации Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области

Условия отбора, доставки*: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+4°C)

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора*: 21.02.2023г 14:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Ссылка на план отбора, цель исследований, основание: акт отбора образцов проб №999 от 21.02.2023г. Цель исследований, основание: договор №42-л от 21.02.2023г

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. Код образца (пробы): AP 82-21П

9. Методика испытаний (измерений):

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

ГОСТ 34786-2021 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков»

10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат ТСвл-80	599	-	21/ 47/22 21.04.2022	до 20.04.2023

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке протокола об аттестации	Срок действия (до)
2	Термостат ТС-1/80СПУ	21459	-	21/142/22 18.07.2022	до 17.07.2023

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 21.02.2023г Регистрационный номер пробы в журнале 4 Дата начала испытаний 21.02.2023г Дата выдачи результата 23.02.2023г				
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	22	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	БОЕ/100см ³	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021
Испытания проводил(и): Тюменева А.С., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____
медицинский статистик

_____ **Киселева С.И.,**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года



**экспертное заключение
№ 15-18-18 от «27» февраля 2023г.**

на протокол испытаний от 27 февраля 2023г № 33п-2023,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

Дата начала инспекции: с 11:00 27.02.2023г дата окончания инспекции: 17:00 27.02.2023г., отбор пробы
произведен 21.02.2023 с 10:40 по 10:50 из башни Рожновского (акт отбора образцов проб №1001 от
21.02.2023г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район,
п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского посе-
ления Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская об-
ласть, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613)
расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопас-
ности: общее микробное число – 26 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см), обобщенные коли-
формные бактерии не обнаружены (норматив – отсутствие КОЕ/100 см), колифаги не обнаружены (нор-
матив - отсутствие БОЕ/100 см), Esherichia coli не обнаружена (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³),
энтерококки- не обнаружено (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст.
1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменени-
ями на 1 мая 2022 года), таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложно-
го заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.А. Аралова

27 февраля 2023г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№33п-2023 от 27 февраля 2023г

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** Администрация Васильевского сельского поселения Аннинского района Воронежской области, ОГРН 1023600509613, ИНН 3601002431

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, 17

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

4. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: башня Рожновского. Воронежская область, Аннинский район, п. Новонадеждинский, МАУ «Новонадеждинское», ОГРН 1023600509613, ИНН 3601002431

5. Информация об отборе

Дата и время отбора*: 21.02.2023г от 10:40 до 10:50

ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Пушин В.В., глава администрации Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области

Условия отбора, доставки*: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+4°C)

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора*: 21.02.2023г 14:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Ссылка на план отбора, цель исследований, основание: акт отбора образцов проб №1001 от 21.02.2023г. Цель исследований, основание: договор №42-л от 21.02.2023г

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. Код образца (пробы):

АР 84-21П

9. Методика испытаний (измерений):

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

ГОСТ 34786-2021 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков»

10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат ТСВл-80	599	-	21/ 47/22 21.04.2022	до 20.04.2023

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке протокола об аттестации	Срок действия (до)
2	Термостат ТС-1/80СПУ	21459	-	21/142/22 18.07.2022	до 17.07.2023

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил: 21.02.2023г				
Регистрационный номер пробы в журнале 5				
Дата начала испытаний 21.02.2023г Дата выдачи результата 23.02.2023г				
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	26	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	БОЕ/100см ³	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021
Испытания проводил(и): Тюменева А.С., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Киселева С.И.,
медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА _____

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 23ОИФБУЗ(А)/ 32 от 21 февраля 2023г	Издание № 1 Стр. 1 из 1
---	---	----------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
 АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
 Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
 ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
 ИНН/КПП 3665049241/366501001
 Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
 п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
 e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
 телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
 ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года



экспертное заключение № 15-18-19 от «27» февраля 2023г.

на протокол испытаний от 27 февраля 2023г № 35п-2023,
 испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
 Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
 (наименование лаборатории)

Вода питьевая

Дата начала инспекции: с 11:00 27.02.2023г дата окончания инспекции: 17:00 27.02.2023г., отбор пробы
 произведен 21.02.2023 с 11:30 по 11:40 из водозаборной колонки (акт отбора образцов проб №1003 от
 21.02.2023г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район,
 п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского посе-
 ления Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская об-
 ласть, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613)
 расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь
 Мира, 1

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопас-
 ности: общее микробное число – 24 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные коли-
 формные бактерии не обнаружены (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), колифаги не обнаружены (нор-
 матив - отсутствие БОЕ/100 см³), Esherichia coli не обнаружена (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³),
 энтерококки- не обнаружено (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст.
 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменени-
 ями на 1 мая 2022 года), таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
 обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложно-
 го заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
 Таловском, Эртильском районах
 № 23291 выдан «29» мая 2021 года
 ФГБОУ ВО Омский государственный
 медицинский университет г. Омск
 действителен до «29» мая 2026 года
 (должность специалиста ОИ (врача);
 при наличии сертификата эксперта указать:
 его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

подпись

Диденко А.Н.
 ФИО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.А. Аралова
27 февраля 2023г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№35п-2023 от 27 февраля 2023г

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** Администрация Васильевского сельского поселения Аннинского района Воронежской области, ОГРН 1023600509613, ИНН 3601002431

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, 17

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

4. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: водозаборная колонка. Воронежская область, Аннинский район, п. Новонадеждинский, ул. Площадь Мира, 1. МАУ «Новонадеждинское», ОГРН 1023600509613, ИНН 3601002431

5. **Информация об отборе**

Дата и время отбора*: 21.02.2023г от 11:30 до 11:40

ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Пушин В.В., глава администрации Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области

Условия отбора, доставки*: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+4°C)

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора*: 21.02.2023г 14:10

Образца отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

6. **Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора образцов проб №1003 от 21.02.2023г. Цель исследований, основание: договор №42-л от 21.02.2023г

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. **Код образца (пробы):** AP 86-21П

9. **Методика испытаний (измерений):**

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

ГОСТ 34786-2021 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков»

10. **Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат ТСВл-80	599	-	21/47/22 21.04.2022	до 20.04.2023

стр. 1 из 2

Протокол №35п-2023

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Образец не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке протокола об аттестации	Срок действия (до)
2	Термостат ТС-1/80СПУ	21459	-	21/142/22 18.07.2022	до 17.07.2023

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 21.02.2023г Регистрационный номер пробы в журнале 6 Дата начала испытаний 21.02.2023г Дата выдачи результата 23.02.2023г				
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	КОЕ/см ³	24	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	БОЕ/100см ³	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021
Испытания проводил(и): Тюменева А.С., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Киселева С.И.,
медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
ЧУПРОВ А.Э.
«01» МАРТА 2023Г
М.П.

экспертное заключение № 15-18-27 от «01» марта 2023г.

на протокол испытаний от 01 марта 2023г № 34п-2023,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

Дата начала инспекции: с 15:00 01.03.2023г дата окончания инспекции: 13:00 02.03.2023г., отбор пробы
произведен 21.02.2023 с 11:00 по 11:10 из разводящей сети: башня Рожновского (акт отбора образцов
(проб) продукции №1002 от 21.02.2023г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская
область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Ва-
сильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридиче-
ский адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН
3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район,
п.Новонадеждинский.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой органолептические показатели: запах при 20°C – 0
баллов (норматив не более 2 баллов), запах при 60°C – 0 баллов (норматив не более 2 баллов); привкус- 0
баллов (норматив не более 2 баллов); цветность – менее 1,0 градусов (норматив не более 20 градусов);
химические показатели: аммиак/аммоний-ион- менее 0,10 мг/дм³(л) (норматив 1,5 мг/дм³(л)); бор – менее
0,10 мг/дм³(л) (норматив 0,5 мг/дм³(л)); марганец (суммарно)- менее 0,01 (норматив 0,1 мг/дм³(л)); нитра-
ты (нитрат-ион)- 0,32±0,06 мг/дм³(л) (норматив 45,0 мг/дм³(л)); нитриты (нитрит-ион) – менее 0,003
мг/дм³(л) (норматив 3,0 мг/дм³(л)); фториды- 0,30±0,02 мг/дм³(л) (норматив 1,5 мг/дм³(л)); мутность -
18,2±3,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину) (норматив не более 2,6 ЕМФ по формазину) за-
вышена на 15,6 ЕМФ (в 7 раз); жесткость общая- 8,4±1,3 мг-экв/л (оЖ) (норматив 7,0 мг-экв/л (оЖ))
завышена на 1,4 мг-экв/л (оЖ) (в 1,2 раза); железо (суммарно)- 0,33±0,08 мг/дм³(л) (норматив 0,3
мг/дм³(л)) превышено на 0,03 мг/дм³(л) (в 1,1 раза), не соответствуют требованиям пп.3 ст. 1 Федераль-
ного закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 19
декабря 2022 года) (редакция, действующая с 1 марта 2023 года)), п. 5 таблицы 3.1., п. 2 таблицы 3.3.,
п.556 таблицы 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Что в соответствии с абз.10 ст.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» №52-ФЗ от 30.03.99г. создает угрозу жизни или здоровью человека.

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложно-
го заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.
Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.
Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
М.А. Аралова
01 марта 2023г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№34п-2023 от 01 марта 2023г

- 1. Наименование и контактные данные заказчика:** Администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, ОГРН 1023600509613, ИНН 3601002431
- 2. Адрес заказчика:** Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17
- 3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая
- 4. Место отбора:** разводящая сеть: башня Рожновского МАУ «Новонадеждинское». Воронежская область, Аннинский район, п. Новонадеждинский
- 5. Информация об отборе**
Дата и время отбора*: 21.02.2023г с 11:00 по 11:10
ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Пушин В.В., глава администрации Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области
Условия отбора, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора*: 21.02.2023г 14:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах»
- 6. Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора образцов (проб) продукции №1002 от 21.02.2023г. Цель исследований, основание: договор №42-л от 21.02.2023г
- 7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- 8. Код образца (пробы):** AP 85-11П
- 9. Методика испытаний (измерений):**
ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»
ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» (метод Б)
ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Метод определения жесткости» (метод А)
ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» (метод А, Б, Д)
РД 52.24.389-2011 «Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с азометином-АШ»
ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа» (метод 3)
ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами» (метод А, вариант 2)

Протокол №34п-2023

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.
Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу

ГОСТ 4386-89 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов» (метод А)

10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3	9801175	11598-02	С-БМ/21-04-2022/151084493 21.04.2022	до 20.04.2024
2	Водяная баня WBP-06H	190944382	-	21/219/22 10.11.2022	до 09.11.2023

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность (неопределенность)	Методика испытаний (измерений)
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил: 21.02.2023г					
Регистрационный номер пробы в журнале 12					
Дата начала испытаний 21.02.2023г Дата выдачи результата 21.02.2023г					
1	Запах при 20°C	балл	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах при 60°C	балл	0	-	
2	Привкус	балл	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1,0	-	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	18,2	3,6	ГОСТ Р 57164-2016
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил: 21.02.2023г					
Регистрационный номер пробы в журнале 12					
Дата начала испытаний 21.02.2023г Дата выдачи результата 01.03.2023г					
5	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	8,4	1,3	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6	Аммиак/ аммоний – ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³ (л)	менее 0,10	-	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
7	Бор (В, суммарно)	мг/дм ³ (л)	менее 0,10	-	РД 52.24.389-2011
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³ (л)	0,33	0,08	ГОСТ 4011-72 (метод 3)
9	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³ (л)	менее 0,01	-	ГОСТ 4974-2014 (метод А вариант 2)
10	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³ (л)	0,32	0,06	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
11	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³ (л)	менее 0,003	-	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
12	Фториды (F ⁻)	мг/дм ³ (л)	0,30	0,02	ГОСТ 4386-89 (метод А)
Испытания проводил(и): Ускова Н.В., лаборант; Аралова М.А., ио заведующего ИЛ – химик-эксперт					

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____
медицинский статистик

Киселева С.И.,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года



экспертное заключение
№ 15-18-26 от «01» марта 2023г.

на протокол испытаний от 01 марта 2023г № 32п-2023,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации
реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

Дата начала инспекции: с 15:00 01.03.2023г дата окончания инспекции: 13:00 02.03.2023г., отбор проб
произведен 21.02.2023 с 10:20 по 10:30 из источника централизованного водоснабжения: скважин
№52/22 (акт отбора образцов (проб) продукции №1000 от 21.02.2023г.) МАУ «Новонадеждинское» юр
дический адрес: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.1
(заказчик: администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Вор
нежской области юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Сове
ская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская област
Аннинский район, п.Новонадеждинский.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой органолептические показатели: запах при 20°C –
баллов (норматив не более 2 баллов), запах при 60°C – 0 баллов (норматив не более 2 баллов); привкус –
баллов (норматив не более 2 баллов); цветность – менее 1,0 градусов (норматив не более 20 градусов);
химические показатели: аммиак/аммоний-ион- менее 0,10 мг/дм³(л) (норматив 1,5 мг/дм³(л)); бор – мен
0,10 мг/дм³(л) (норматив 0,5 мг/дм³(л)); марганец (суммарно)- менее 0,01 (норматив 0,1 мг/дм³(л)); нитр
ты (нитрат-ион)- 0,38±0,08 мг/дм³(л) (норматив 45,0 мг/дм³(л)); нитриты (нитрит-ион) – менее 0,0
мг/дм³(л) (норматив 3,0 мг/дм³(л)); фториды- 0,32±0,02 мг/дм³(л) (норматив 1,5 мг/дм³(л)); мутности
17,2±3,4 ЕМФ (единицы мутности по формазину) (норматив не более 2,6 ЕМФ по формазину) з
вышена на 14,6 ЕМФ (в 6,6 раза); жесткость общая- 8,8±1,3 мг-экв/л (оЖ) (норматив 7,0 мг-экв
(оЖ)) завышена на 1,8 мг-экв/л (оЖ) (в 1,2 раза); железо (суммарно)- 0,35±0,09 мг/дм³(л) (нормат
0,3 мг/дм³(л)) завышено на 0,05 мг/дм³(л) (в 1,1 раза), не соответствуют требованиям пп.3 ст. 1 Фе
рального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями
19 декабря 2022 года) (редакция, действующая с 1 марта 2023 года)), п. 5 таблицы 3.1., п. 2 таблицы 3.
п.556 таблицы 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению б
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Что в соответствии с абз.10 ст.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на
ления» №52-ФЗ от 30.03.99г. создает угрозу жизни или здоровью человека.

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложн
го заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.
Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

С.М.А. М.А. Аралова

01 марта 2023г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№32п-2023 от 01 марта 2023г

1. Наименование и контактные данные заказчика: Администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, ОГРН 1023600509613, ИНН 3601002431

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая

4. Место отбора: источник централизованного водоснабжения: скважина №52/22 МАУ «Новонадеждинское». Воронежская область, Аннинский район, п. Новонадеждинский

5. Информация об отборе

Дата и время отбора*: 21.02.2023г с 10:20 по 10:30

ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Пущин В.В., глава администрации Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области

слова отбора, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора*: 21.02.2023г 14:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

6. Ссылка на план отбора, цель исследований, основание: акт отбора образцов (проб) продукции №1000 от 21.02.2023г. Цель исследований, основание: договор №42-л от 21.02.2023г

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. Код образца (пробы): AP 83-11П

9. Методика испытаний (измерений):

ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»

ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» (метод Б)

ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Метод определения жесткости» (метод А)

ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» (метод А, Б, Д)

РД 52.24.389-2011 «Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с азометином-АШ»

ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа» (метод 3)

ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами» (метод А, вариант 2)

ГОСТ 4386-89 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов» (метод А)

Протокол №32п-2023

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3	9801175	11598-02	С-БМ/21-04-2022/151084493 21.04.2022	до 20.04.2024
2	Водяная баня WBP-06H	190944382	-	21/219/22 10.11.2022	до 09.11.2023

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность (неопределенность)	Методика испытаний (измерений)
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 21.02.2023г Регистрационный номер пробы в журнале 11 Дата начала испытаний 21.02.2023г Дата выдачи результата 21.02.2023г					
1	Запах при 20°C	балл	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах при 60°C	балл	0	-	
2	Привкус	балл	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1,0	-	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	17,2	3,4	ГОСТ Р 57164-2016
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 21.02.2023г Регистрационный номер пробы в журнале 11 Дата начала испытаний 21.02.2023г Дата выдачи результата 01.03.2023г					
5	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	8,8	1,3	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6	Аммиак/ аммоний – ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³ (л)	менее 0,10	-	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
7	Бор (В, суммарно)	мг/дм ³ (л)	менее 0,10	-	РД 52.24.389-2011
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³ (л)	0,35	0,09	ГОСТ 4011-72 (метод 3)
9	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³ (л)	менее 0,01	-	ГОСТ 4974-2014 (метод А вариант 2)
10	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³ (л)	0,38	0,08	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
11	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³ (л)	менее 0,003	-	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
12	Фториды (F ⁻)	мг/дм ³ (л)	0,32	0,02	ГОСТ 4386-89 (метод А)
Испытания проводил(и): Ускова Н.В., лаборант; Аралова М.А., ио заведующего ИЛ – химик-эксперт					

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____
медицинский статистик

Киселева С.И.,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА